

Identifikace lokální distribuční soustavy

Název LDS	Kolín Business Park Zvěřinec
Provozovatel LDS	Central Co - gen Energo s.r.o.
licence na distribuci elektřiny	120909295
RÚT ID	31993
RÚT EAN	8591824199336
nadřazená síť	ČEZ Distribuce, a.s.
číslo nadřazené sítě	0061
předací místo vedlejší sítě	1214
EAN předávacího místa PDS/LDS	859182400609865869
napětí předávacího místa	22 kV
počet transformačních stanic	3
celkový instalovaný výkon TS	2 600 kVA
přenosová kapacita (rez. příkon)	1 450 kW

schválil _____

Technické parametry distribuční sítě LDS

Napětová hladina		nn	vn
Počet zákazníků ke konci období	počet	57	0
Celkové množství distribuované elektřiny	kWh	3 809 080	0
Délka kabelových vedení	km	1,1	1,0
Délka venkovních vedení	km	0,0	0,0

Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2017

Nedodržení standardu dle §	počet případů			počet vyplacených náhrad	výše vyplacených náhrad	teoretická výše náhrad
	celkem	standard nedodržen				
	počet	počet	%	počet	Kč	Kč
5 - ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	2	0	0,00	0	0	0
6 - dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	57	0	0,00	0	0	0
7 - výměny poškozené pojistky	0	0	0,00	0	0	0
9 - lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	0
10 - lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	0
11 - zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0,00	0	0	0
12 - umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	2	0	0,00	0	0	0
13 - ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00	0	0	0
14 - ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	0
15 - výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	12	0	0,00	0	0	0
16 - předávání údajů o měření	0	0	0,00	0	0	0
17 - lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
18 - dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	0

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2017

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině	
	nn	vn	nn	vn	nn	vn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}
	[počet/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná	2	0	35,0	0,0	17,5	0,0
z toho	2	0	35,0	0,0	17,5	0,0
poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	2	0	35,0	0,0	17,5	0,0
poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní neplánovaná	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
plánovaná	1	0	480,0	0,0	480,0	0,0
celkem	3	0	515,0	0,0	171,7	0,0

Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

V průběhu hodnoceného období nedošlo k žádným mimořádným stavům v provozu LDS

V průběhu hodnoceného období nedošlo k porušení standardů kvality dodávky elektřiny.