

Identifikace lokální distribuční soustavy

Název LDS	Kolín Business Park Zvěřinek
Provozovatel LDS	Central Co - gen Energo s.r.o.
licence na distribuci elektřiny	120909295
RÚT ID	31993
RÚT EAN	8591824199336
nadřazená síť	ČEZ Distribuce, a.s.
číslo nadřazené sítě	0061
předací místo vedlejší sítě	1214
EAN předávacího místa PDS/LDS	859182400609865869
napětí předávacího místa	22 kV
počet transformačních stanic	3
celkový instalovaný výkon TS	2 600 kVA
přenosová kapacita (rez. příkon)	1 450 kW

zpracoval Ing. František Krákora
schválil Ing. Petr Širočka, jednatel

Technické parametry distribuční sítě LDS

Napětíová hladina		nn	vn
Počet zákazníků ke konci období	počet	59	0
Celkové množství distribuované elektřiny	kWh	3 448 074	0
Délka kabelových vedení	km	1,1	1,0
Délka venkovních vedení	km	0,0	0,0

Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019

Nedodržení standardu dle §	počet případů			počet vyplacených náhrad	výše vyplacených náhrad	teoretická výše náhrad
	celkem	standard nedodržen				
	počet	počet	%	počet	Kč	Kč
5 - ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	4	0	0,00	0	0	0
6 - dodržení plánovaného omezení nebo přerušování distribuce elektřiny	63	0	0,00	0	0	0
7 - výměny poškozené pojistky	0	0	0,00	0	0	0
9 - lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	0
10 - lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	0
11 - zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0,00	0	0	0
12 - umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	4	0	0,00	0	0	0
13 - ukončení přerušování distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00	0	0	0
14 - ukončení přerušování distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	0
15 - výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	1	0	0,00	0	0	0
16 - předávání údajů o měření	0	0	0,00	0	0	0
17 - lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
18 - dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	0

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019

Zahrnutá přerušování distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušování distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušování distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině		Průměrná doba trvání jednoho přerušování distribuce elektřiny u zákazníka na napětíové hladině	
	nn	vn	nn	vn	nn	vn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}
	[počet/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná	5	0	91,0	0,0	18,2	0,0
poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	5	0	91,0	0,0	18,2	0,0
poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní neplánovaná	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
plánovaná	0	0	480,0	0,0	0,0	0,0
celkem	5	0	571,0	0,0	114,2	0,0

Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

V průběhu hodnoceného období nedošlo k žádným mimořádným stavům v provozu LDS

V průběhu hodnoceného období nedošlo k porušení standardů kvality dodávky elektřiny.